

УТВЕРЖДАЮ

  
 зам. директора МУПЭС  
 "09" 01 2025 г.

**Г О Д О В О Й П Л А Н - Г Р А Ф И К**  
**эксплуатационных и ремонтных работ на РП - 6кв, РВНО - 6кв**  
**и масляных выключателей 6кв на подстанциях**  
**по МУПЭС г. Дивногорска на 2025год**

№ п/п	Диспетчерское наименование РП, РВНО, ТП	Номер ячейки РП, РВНО, ТП	Наименование оборудования тип	Диспетчерск. наименован. оборудован.	Год ввода в экспл	Год посл. кап. ремонт.	Год посл. тек. ремонт	М Е С Я Ц Г О Д А											
								Янв.	Февр	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авгус	Сент	Октяб	Нояб.	Дек.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	РП-6	№1	масляный выключатель ВМГ-133	ф101-5	1965	2009	2006				Т-2		Т-1			Т-3		Т-1	
2	РП-6	№2	трансфор. напряжения НТМИ-6	1с.ш.	1965	2009	2006				Т-2		Т-1			Т-3		Т-1	
3	РП-6	№3	масляный выключатель ВМГ-133	фРП6-1	1965	2009	2006				Т-2		Т-1			Т-3		Т-1	
4	РП-6	№4	масляный выключатель ВМГ-133	фРП6-2	1965	2009	2006				Т-2		Т-1			Т-3		Т-1	
5	РП-9	№1	масляный выключатель ВМГ-133	Ф109-9	1969	1993	2007				Т-1			Т-2				Т-1	
6	РП-9	№2	Тр-р собствен.нужд ТСМА-60ква	1с.ш.	1969	1993	2007				Т-1			Т-2				Т-1	
7	РП-9	№3	масляный выключатель ВМГ-133	фРП9-1	1969	2006	2002				Т-1			Т-2				Т-1	
8	РП-9	№4	трансфор. напряжения НТМИ-6кв	1с.ш.	1969	1999	2007				Т-1			Т-2				Т-1	
9	РП-9	№5	масляный выключатель ВМГ-133	фРП9-3	1969	2002	2007				Т-1			Т-2				Т-1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	РП-9	№6	масляный выключатель ВМГ-133	секционный выключатель	1969	2005	2007			T-1			T-2				T-1		
11	РП-9	№7	масляный выключатель ВМГ-133	ф109-6	1969	2005	2007			T-1			T-2				T-1		
12	РП-9	№8	тр-р собств.нужд ТСМА-60кВа	2с.ш.	1969					T-1			T-2				T-1		
13	РП-9	№9	трансформат.на пряжен. НТМИ-6кв	2с.ш.	1969	2005	2007			T-1			T-2				T-1		
14	РП-9	№10	масляный выключатель ВМГ-133	фРП9-2	1969	2005	2007			T-1			T-2				T-1		
15	РП-9	№11	масляный выключатель ВМГ-133	фРП9-4	1969	2005	2007			T-1			T-2				T-1		
16	РП-10	№1	масляный выключатель ВМГ-133	фРП10-5	1969	2005	2007					T-1			T-2			T-1	
17	РП-10	№2	трансформат.на пряжен. НТМИ-6кв	1с.ш.	1969	2005	2009					T-1			T-2			T-1	
18	РП-10	№3	масляный выключатель ВМГ-133	ф101-3	1969	2005	2007					T-1			T-2			T-1	
19	РП-10	№4	тр-р собствен. нужд ТСМА-60кВа	1с.ш.	1969	2005	2009					T-1			T-2			T-1	
20	РП-10	№5	масляный выключатель ВМГ-133	фРП10-3	1969	2005	2007					T-1			T-2			T-1	
21	РП-10	№6	масляный выключатель ВМГ-133	секционный выключатель	1969	2005	2007					T-1			T-2			T-1	
22	РП-10	№7	масляный выключатель ВМГ-133	фРП10-2	1969	1998	2007					T-1			T-2			T-1	
23	РП-10	№8	трансформат.на пряжен. НТМИ-6кв	2с.ш.	1969	2005	2009					T-1			T-2			T-1	
24	РП-10	№9	масляный выключатель ВМГ-133	фРП10-4	1969	2002	2005					T-1			T-2			T-1	
25	РП-10	№10	масляный выключатель ВМГ-133	ф104-3	1969		2005					T-1			T-2			T-1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	РП-10	№11	масляный выключатель ВМГ-133	фРП10-6	1969	2005	2007					Т-1			Т-2			Т-1	
27	РВНО		масляный выключатель ВМГ-133	ф101-3	2000	2005	2007					Т-1			Т-2			Т-1	
28	РВНО-6		масляный выключатель ВМГ-133	ф101-5	1964	2005	2007			Т-2		Т-1						Т-1	
29	РВНО-6		масляный выключатель ВМБ-10	ф101-7	1964	2005	2007			Т-2		Т-1						Т-1	
30	РВНО-6		масляный выключатель ВМГ-133	ф104-5	1964	2007	2006			Т-1		Т-3		Т-2				Т-1	
31	ТП-10/104-3-4	№2	масляный выключатель ВМГ-133	ф104-3	1965	2009	2006		Т-1		К	Т-2		Т-1					
32	ТП-10/104-3-4	№5	масляный выключатель ВМГ-133	ф104-4	1965	2009	2006		Т-1		К	Т-2		Т-1					

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Т-1 - Осмотр оборудования электромонтёрами (1раз в бмесяцев)

Т-2 - Осмотр оборудования инженерно-техническими работниками (1раз в год)

Т-3 - Текущий ремонт оборудования (через 3года после капитального ремонта)

К - Капитальный ремонт оборудования (масляных выключателей 6кв ВМГ-133 1раз в 6лет)

Начальник ПТО МУПЭС



Грудинин Н.И.